



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307668927

认证委托人名称及地址
新驰电气集团有限公司
浙江省乐清市柳市镇新光工业区

生产者名称及地址
新驰电气集团有限公司
浙江省乐清市柳市镇新光工业区

生产企业名称及地址
新驰电气集团有限公司
浙江省乐清市柳市镇新光工业区寺前路3号

产品名称和系列、型号、规格
电能表外置断路器

SCB8ZY-125;Ue: AC230V(2P)、AC400V (4P);In: 100A、125A;Ui: 500V;Uimp: 6kV;C型特性;Icn=Ics=6kA;极数: 2P(带两个保护极)、4P(带四个保护极);控制方式: 远程半自动和远程全自动选择控制方式;控制电平电压: AC220V

产品标准和技术要求
GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年08月01日 有效期至: 2029年07月31日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

